

赤壁市蒲圻办事处蕤川社区卫生服务中心建设项目 竣工环境保护验收检查意见

2023年12月21日，赤壁市蕤川社区卫生服务中心根据《赤壁市蒲圻办事处蕤川社区卫生服务中心建设项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求，组织召开了该项目竣工环境保护自主验收检查会。

会议期间，与会代表和专家实地踏勘了项目现场，查看了项目环保设施建设与运行情况及周边环境，听取了建设单位关于项目工程概况及其环保管理要求执行情况的介绍和验收监测报告编制单位对《验收监测报告》重点内容的汇报，查阅并核实了有关资料，结合现场查看情况，经认真讨论和评议，形成验收现场检查意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

2020年3月28日，赤壁市蕤川社区卫生服务中心取得赤壁市环境保护局批复文件《关于赤壁市蒲圻办事处蕤川社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表的批复》（赤环函[2020]13号），该项目计划建设床位数205张，实际建设床位数98张，实际开放床位数86张。

2、建设过程及环保审批情况

根据国家对建设项目环境保护管理的规定，赤壁市蕤川社区卫生服务中心于2020年3月委托江西展航环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作并向咸宁市生态环境局赤壁市分局申请了该项目环境影响评价工作，编制了该项目环境影响报告表，并呈报咸宁市生态环境局赤壁市分局审批，咸宁市生态环境局赤壁市分局于2020年3月以赤环函[2020]13号对报告表进行审批。

3、投资情况

本项目总投资约7508.29万元，其中环保投资65万，占比0.86%。

二、工程变更情况

无。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水经化粪池+污水处理站处理后排入周边市政污水管网。

2、废气

污水处理站臭气通过排风扇机械通风。

3、噪声

选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声措施。

4、固体废物

垃圾桶收集生活垃圾，医疗垃圾和医疗废液交由有危险废物处理资质的单位处置，废旧包装外售给物资回收公司，污水处理站污泥交由有危险废物处理资质的单位处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

验收监测结果表明：验收监测期间内，项目无组织废气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）无组织排放限值。

2、废水

监测结果表明，项目废水排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2限值及污水处理厂接管标准要求。

3、噪声

项目厂界东侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，厂界南、西、北侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废

根据实地调查，建设单位对固废进行了分类处理，污水处理站污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4“医疗机构污泥控制标准”；其他固体废物满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的要求进行处置、医疗废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单。

5、污染物排放总量

根据本项目废气为间断源且排放量少，因此不设大气污染物总量控制指标；废水经自建污水处理站处理达标后进入市政污水管网。因此本项目建议污染物控

制指标为：COD_{Cr} 1.4t/a、NH₃-N 0.14t/a。污染物总量已下达在污水处理厂中，故本项目不规定废水的排放总量。

五、后期完善要求

- 1、进一步规范医疗废物委托处理协议，补充完善签订日期、人员等相关信息。
- 2、补充环保设施布置图、废水产污节点及收集管线示意图。

六、验收结论

赤壁市蒲圻办事处菟川社区卫生服务中心建设项目落实了环评报告表及其审批文件中提出的污染防治措施，建设地点、建设性质、建设规模、工艺流程和环保设施等内容无重大变更。根据现场检查情况，验收组认为本项目总体符合建设项目竣工环保验收条件。

七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

赤壁市蒲圻办事处菟川社区卫生服务中心建设项目现场检查验收工作组

2023年12月21日

胡洪明

赤壁市蒲圻办事处蕪川社区卫生服务中心建设项目竣工环境保护设施

验收组签字表



建设单位名称：赤壁市蒲圻办事处蕪川社区卫生服务中心

建设项目名称：赤壁市蒲圻办事处蕪川社区卫生服务中心建设项目

验收项目名称：赤壁市蒲圻办事处蕪川社区卫生服务中心建设项目

验收时间：2023年12月21日

成员	姓名	单位	职务/职称	电话	签名
建设单位	陈国平	蕪川社区卫生服务中心	负责人	1817805888	<i>[Signature]</i>
专家组	刘清	赤壁市生态环境监测站	高级工程师	13476922509	<i>[Signature]</i>
其他					